



Adquisición por Cotización CC N° 64/2025

“Provisión e Instalación de paneles de Calefacción”

1. **Servicio Requerido.** Se especifica la solicitud de la cotización de la compra de acuerdo con el siguiente detalle.

N°	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD																						
1	Especificaciones Técnicas	9	Pzs.																						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="311 577 534 667">MATERIAL</td> <td data-bbox="534 577 1125 667">ELEMENTO CALEFACTOR DE CRISTAL DE CARBON U OTRO DE SIMILAR CARACTERISITICA O TECNOLOGIA SUPERIOR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 667 534 705">VOLTAJE</td> <td data-bbox="534 667 1125 705">220-240 VOLTIOS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 705 534 743">FRECUENCIA</td> <td data-bbox="534 705 1125 743">50-60 KZ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 743 534 781">POTENCIA</td> <td data-bbox="534 743 1125 781">880 WTTS O SIMILAR o MENOR POTENCIA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 781 534 819">EFICIENCIA</td> <td data-bbox="534 781 1125 819">95% o MAYOR EFICIENCIA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 819 534 857">FUNCIONAMIENTO</td> <td data-bbox="534 819 1125 857">PAULATINO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 857 534 947">CARACTERISITICA DE USO</td> <td data-bbox="534 857 1125 947">AJUSTE DE TEMPERATURA RANGO 16-37 ° C CON TEMPORIZADOR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 947 534 1070">CONFIGURACION</td> <td data-bbox="534 947 1125 1070">DETECTOR DE VENTANA ABIERTA, CONFIGURACION SEMANAL, CONTROL DE FUNCION, SIMILAR O DE MEJOR CONDICION</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1070 534 1108">ACCESORIOS</td> <td data-bbox="534 1070 1125 1108">CONTROL REMOTO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1108 534 1198">CERTIFICACIONES</td> <td data-bbox="534 1108 1125 1198">AQUELLAS QUE GARANTICEN LA EFICIENCIA ENERGETICA Y CALIDAD DEL EQUIPO</td> </tr> </table>			MATERIAL	ELEMENTO CALEFACTOR DE CRISTAL DE CARBON U OTRO DE SIMILAR CARACTERISITICA O TECNOLOGIA SUPERIOR	VOLTAJE	220-240 VOLTIOS	FRECUENCIA	50-60 KZ	POTENCIA	880 WTTS O SIMILAR o MENOR POTENCIA	EFICIENCIA	95% o MAYOR EFICIENCIA	FUNCIONAMIENTO	PAULATINO	CARACTERISITICA DE USO	AJUSTE DE TEMPERATURA RANGO 16-37 ° C CON TEMPORIZADOR	CONFIGURACION	DETECTOR DE VENTANA ABIERTA, CONFIGURACION SEMANAL, CONTROL DE FUNCION, SIMILAR O DE MEJOR CONDICION	ACCESORIOS	CONTROL REMOTO	CERTIFICACIONES	AQUELLAS QUE GARANTICEN LA EFICIENCIA ENERGETICA Y CALIDAD DEL EQUIPO	9	Pzs.
	MATERIAL			ELEMENTO CALEFACTOR DE CRISTAL DE CARBON U OTRO DE SIMILAR CARACTERISITICA O TECNOLOGIA SUPERIOR																					
	VOLTAJE			220-240 VOLTIOS																					
	FRECUENCIA			50-60 KZ																					
	POTENCIA			880 WTTS O SIMILAR o MENOR POTENCIA																					
	EFICIENCIA			95% o MAYOR EFICIENCIA																					
	FUNCIONAMIENTO			PAULATINO																					
	CARACTERISITICA DE USO			AJUSTE DE TEMPERATURA RANGO 16-37 ° C CON TEMPORIZADOR																					
	CONFIGURACION			DETECTOR DE VENTANA ABIERTA, CONFIGURACION SEMANAL, CONTROL DE FUNCION, SIMILAR O DE MEJOR CONDICION																					
ACCESORIOS	CONTROL REMOTO																								
CERTIFICACIONES	AQUELLAS QUE GARANTICEN LA EFICIENCIA ENERGETICA Y CALIDAD DEL EQUIPO																								
<p>Se considera importante establecer que las especificaciones técnicas señaladas en cuanto a las características de la fuente calorífica para los ambientes descritos en el presente documento son consideradas como modelo genérico, este aspecto no será excluyente si el ofertante pueda presentar otro modelo o sistema de calefacción similar ò superior que garantice y permitan tener la misma capacidad calorífica y la misma eficiencia energética descrita en las especificaciones técnicas. <u>Se valora que sea un sistema inteligente.</u></p> <p>Materiales de la instalación y mano de obra. El proveedor debe garantizar la provisión e instalación de las estufas o calefactores, debe proveer el control remoto, control WI-FI, control de temperatura ambiente y garantizar la instalación totalmente comprobada del equipo.</p> <p>Garantías. Los equipos de calefacción deben garantizar contra todo defecto de fabricación por un plazo de dos años a partir de la fecha de puesta en marcha de la instalación. Deberá proveer el manual de uso y recomendaciones para un óptimo funcionamiento y rendimiento del sistema y del panel equipo respectivamente.</p>	9	Pzs.																							



VISITA TÉCNICA. Los proponentes interesados deberán asistir a una visita técnica el **jueves 13 de marzo del 2025 a horas 11:00**, en la **Dirección Académica Financiera (Bloque L)**, ubicada en el **Campus Principal en la Av. 14 de septiembre N°, calle 2, zona de Obrajes.**

2. **Presentación de propuestas.** Hasta Hrs. 15:00 del 17 de marzo de 2025, al correo electrónico agarcia@ucb.edu.bo.
3. **Validez de la propuesta.** Treinta días (30) días calendario.
4. **Plazo de entrega.** 7 días hábiles. Si el plazo ofrecido es mayor, la universidad evaluará el mismo de acuerdo a su criterio y necesidad.
5. **Propuesta económica.** El monto debe ser expresado en bolivianos.
6. **Penalidades por mora.** Los retrasos darán lugar a la aplicación de sanciones de 1% diario sobre el monto adeudado al proveedor, hasta llegar al 10%, en la provisión de bienes o servicios por etapas (tracto sucesivo).
7. **Forma de pago.** 30 días después de recibida la factura y la conformidad de la Unidad Solicitante.
8. **Adjudicación.** Por el total
9. **Supervisión.** Por la Unidad solicitante.
10. **Nota Obligatoria:** Las empresas que participen en este proceso, deben adjuntar a su cotización la **DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD** que se encuentra al final de esta Convocatoria y Certificación Electrónica de NIT.



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD

(Campos obligatorios a ser llenados y firmados)

La empresa:

Con NIT:

Representante Legal:

Dueños:

Declaran no tener relaciones oficiales, profesionales, financieras o de parentesco hasta el Tercer grado de afinidad o consanguinidad con docentes (tiempo completo o medio tiempo), personal administrativo o autoridades que prestan servicios en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" en las diferentes Unidades Académicas a nivel Nacional.

Firma y aclaración de firma

Fecha: _____